



BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/064/06/A1

Dostawca:
(Nazwa i adres)

P.W.U-H PLAST-ROL
Spółka Jawna J.J. Kałuża
ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń

Producent:
(Nazwa i adres)

P.W.U-H PLAST-ROL
Spółka Jawna J.J. Kałuża
ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń

Nazwa wyrobu:

Łączniki przyciskowe

Typ (model):

WA-1, WA-1R, WA-1Z, WA-2, WA-2R, WA-2Z
łączniki do przyrządów

Dane techniczne:

napięcie znamionowe U_n : 250 V~
napięcie znamionowe udarowe wytrzymawane: U_{imp} : 2,5 kV
prąd znamionowy I_n : 2,5 A lub 16 A

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Norma(-y)	Raport(-y) z badań Nr	Wydany(-e) przez
PN-EN 61058-1:2005 (EN 61058-1:2002)	TA-06.163	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089,

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania ww. norm(-y).

Certyfikat niniejszy traci ważność z datą ustania domniemanie zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award



BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Dyrektor

Janusz Okólski

Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 r.



Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr CE/12/064/06, od dnia 2009-06-30

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr CE/12/064/06:

Typy łączników ograniczono do łączników do przyrządów WA-. lub WA-..

CW-TA 09.91

Rej. S-A-06-126

Rozdzielnik:

1. P.W.U-H PLAST-ROL

Spółka Jawna J.J. Kałuża

ul. Poczтовая 16

64-918 Lotyń

2. CW